



Wasserversorgung - Qualitätskontrollen

Das Ergebnis der aktuellen Selbstkontrolle:

Kontrollziel: Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Törbel

Probenahme: 17.12.2025
Probenahmeort: Feld, Törbe

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilernetz, aufbereitet oder nicht aufbereitet
Warenbezeichnung : Feld Törbel
Netz : 220 - TÖRBEL- Moosalp

ANALYSEERGEBNISSE

vs-Chimie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0391-MOP	Magnesium	3.7 mg/L		
VS-0300-MOP	Leitfähigkeit 20 °C	137 µS/cm		
VS-0305-MOP	Carbonathärte	4.3 °F		
VS-0304-MOP	Gesamthärte	6.8 °F		
VS-0301-MOP	pH im Labor gemessen	7.8		
VS-0391-MOP	Natrium	1.1 mg/L	max. 200.0 mg/L	Konform
VS-0389-MOP	Sulfat	31.2 mg/L	M : max. 50.0 mg/L	
VS-0389-MOP	Nitrat	0.9 mg/L	max. 40.0 mg/L	Konform
VS-0325-MOP	Gesamtkohlenstoff	nicht nachweisbar	max. 2.0 mg/L	Konform
VS-0306-MOP	Calcium	22.0 mg/L		
VS-0389-MOP	Chlorid	0.50 mg/L	M : max. 20.00 mg/L	
VS-0556-MOP	Trübung	< 0.2 TE/F	max. 1.0 TE/F	Konform

max: Maximum; min: Minimum; M: Bichtwert

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

Törbel, 06.01.2026

Die Gemeindeverwaltung